

**办理结果：B**

太住建〔2020〕172号

签发人：柴旺喜

## **关于对县十六届人大四次会议第 019 号建议的 答    复**

韦文锦代表：

你们提出的《关于加快晋熙镇晋湖村等村“农村饮水安全巩固提升工程”建设，完成入户安装的建议》收悉。现答复如下：

### **一、高度重视人大代表提案办理工作**

县领导十分重视群众饮水安全，多次主持召开专题会议，对县城周边农村饮水工程进行了研究布署。决定由县水司先完成一户一表入户安装工作，按 1500 元/户收取费用，贫困户凭贫困户手册免费安装。工程建设费用不足部分，由县水司先行垫付，后期政府补贴。我局收到代表建议后，又及时研究，要求县自来水公司加快工程进度。

## 二、晋熙镇晋湖村等村“农村饮水安全巩固提升工程”建设情况

根据太饮办【2019】8号文件精神，我局认真组织实施晋熙镇周边五个村自来水管网延伸等工程。此次农饮项目供水管网延伸工程设计中，管网延伸只到各村组，工程项目中设计、监理单位及管材采购均由县水利局发包，我局下属单位县自来水公司严格按照设计图实施土建及管网安装工程，工程项目不包括一户一表入户安装内容。

至2019年11月16日止，晋熙镇周边五个村自来水管网延伸工程，已按照图纸设计要求完成主管网延伸工程，并完成冲洗、打压通水。

为解决群众因旱饮水困难问题，我局高度重视，在县自来水公司一户一表安装之前，安排在群众聚集区增设了多处临时供水点。同时，县自来水公司组织技术人员实地勘察、设计，联系当地村委会，对符合入户安装条件的及时办理开户手续和组织施工。至2020年8月底，共办理1186户农户开户，其中未收费贫困户221户。除晋湖村3户因距离和高程超标未安装外，均已完成一户一表安装通水。

## 三、下步工作安排

因农水设计标准与城区给水设计，水压、水量有较大差异，部分地区（尤其是晋湖村回龙片）农户对水压要求较高，下一步我们将争取农饮资金支持，对部分路段设计安装距离较远、管径

过小管道进行更换，对晋湖村回龙片新增建设二次加压设施，努力为农户水压、水量要求提供可靠保障。加强管网维护和供水管理，努力为各用户提供合格安全的饮用水。

感谢你们对住房城乡建设事业的关心与支持！

太湖县住房和城乡建设局

2020年9月16日

联系人：朱英煊

联系电话：4189328

抄送：夏泽珊代表、方明朗代表、程建林代表，人大常委会代表联络  
办公室、县政府督查室，晋熙镇人大。